

Minimalne wymagania techniczne

1. Wymagania na łącza

Łącze do Internetu zrealizowane przez dowolnego operatora telekomunikacyjnego (ISP) zakończone w standardzie Ethernet lub FastEthernet.

JST musi posiadać, stałą czteroadresową podsieć publicznych adresów IP dostarczonych przez operatora telekomunikacyjnego (minimalnie 1 użytkowy, publiczny adres IP, na którym będzie zarejestrowana w DNSie domena internetowej poczty elektronicznej JST).

Łącze lokalizacji zdalnej JST do lokalizacji głównej JST musi posiadać przepustowość określoną w poniższej tabeli.

Liczba użytkowników SWOD w lokalizacji zdalnej JST	zalecenia minimalne		zalecenia optymalne	
	downstream	upstream	downstream	upstream
dla 1	2 Mb/s	0,5 Mb/s	2 Mb/s	1 Mb/s
od 2 do 5	2 Mb/s	0,5 Mb/s	4 Mb/s	2 Mb/s
d 6 do 20	2 MB/s	0,5 Mb/s	8 Mb/s	4 Mb/s
powyżej 20	2 Mb/s	0,5 Mb/s	4 Mb/s	4Mb/s

Łącze lokalizacji głównej JST (lokalizacji A) powinno posiadać przepustowość wynikającą z przepustowości łączy lokalizacji zdalnych przy założeniu jednoczesności pracy użytkowników na poziomie 70% oraz dodatkowo przepustowość niezbędną do komunikacji z CPD (kontakt z ESP i SeUI). Dodatkowa przepustowość dla łącza w relacji JST – CPD powinna wynosić.

Liczba użytkowników SWOD (ogółem w JST)	zalecenia minimalne		zalecenia optymalne	
	downstream	upstream	downstream	upstream
do 50	1 Mb/s	0,5 Mb/s	2 Mb/s	1 Mb/s
od 51 do 150	2 Mb/s	1 Mb/s	4 Mb/s	2 Mb/s
powyżej 150	4 MB/s	2 Mb/s	6 Mb/s	4 Mb/s

2. Zalecane Wymagania na serwerownię

Pomieszczenie serwerowni musi spełniać następujące warunki:

1. Zabezpieczać możliwość zamontowania w niej szafy telekomunikacyjnej/rack o wymiarach:
 - a. Wysokość: 2,0 m
 - b. Głębokość: 1,0 m
 - c. Szerokość: 1,0 m
2. Pomieszczenie musi posiadać doprowadzoną linię zasilania elektrycznego 230V, o mocy nie mniejszej niż 3000W
3. Pomieszczenie musi posiadać zamontowaną klimatyzację

3. Wymagania na sieć energetyczną

Sieć energetyczna urzędu musi umożliwiać podłączenie do niej całego zamówionego sprzętu.

Zalecane jest wykonanie dedykowanej sieci energetycznej.

UWAGA:

Wymaganie 1 musi być spełnione bezwzględnie. W przypadku wymagań 2 i 3 dopuszczalne są odstępstwa od podanych warunków, ale za wynikające z nich skutki ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości odpowiada w okresie realizacji i trwałości Projektu Partner – właściciel dostarczonego majątku.

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości

Data, Pieczęć i podpis upoważnionej osoby